

別記 仕様書

愛媛県立今治北高等学校高圧受変電設備改修業務にかかる仕様書

1 施工場所

学校名 愛媛県立今治北高等学校

所在地 愛媛県今治市宮下町2丁目2番14号

2 履行時期

契約締結日から令和6年9月30日（月）まで

3 取替修繕内容

名 称	摘 要	数量	単位
高圧気中開閉器	200A LA内蔵 SOG付 無方向性	1	台
高圧交流負荷開閉器（屋内用）	LBS 200A	1	台
LBS用ヒューズ	G50A 予備共	6	本
高圧カットアウト	PC 50A 電灯用	2	台
高圧カットアウト	PC 30A 動力、コンデンサ用	6	台
PC用ヒューズ	30A 電灯用	2	本
PC用ヒューズ	15A 動力用	3	本
高圧コンデンサ	38.3kvar	1	台
高圧ケーブル	6kV EM-CET38sq	25	m
端末処理材	6kV EM-CET38sq 屋外用	1	組
端末処理材	6kV EM-CET38sq 屋内用	1	組
消耗品雑材		1	式
機器取替作業費		1	式
機器搬入搬出作業費	コンデンサ	1	式
耐圧試験費		1	式
PCB分析費		1	式
撤去品産廃処分費		1	式
諸経費		1	式
消費税及び地方消費税			
合計			

4 安全管理

業務の実施においては、作業場所の整理整頓に努め、安全に留意して事故防止に努めるとともに、関係法令を遵守し、安全管理の徹底を図ること。

5 その他

特記事項

(1) 作業の実施日程等について学校担当者と協議し、学校運営に配慮した日程とす

ること。

(2) 撤去した廃棄物の処理を関係法令を遵守して適切に行い、マニフェストの写しを提出すること。

一般事項

(1) この修繕業務は契約書及び本仕様書に基づき施工するものである。

(2) 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。

(3) 契約の履行に際し、学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、修繕実施箇所であるか否かを問わず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。

(4) 契約期間中又は完了後に生じた不良個所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者の責任において、速やかに措置するものとする。

(5) 修繕完了後1年以内に作業の不備により不具合を発生した時には、速やかに受注者の負担において取替又は修繕すること。

(6) 受注者が本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。

(7) 修繕の状況について、工程ごとに写真を撮影すること。

(8) その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者とで協議の上決定する。